



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005926

Client : JEANROT AURELIE PIERRE

Contact : 0690636562 0677015811 0690636562

Crée par Enzo CIERLO

le 01/12/2025

Expire le 31/12/2025

51 CORNICHE DE L OCCIDENT  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 11:00

## Notes

CHANTIER DEJA VISITE JUSTE REPASSER VOIR QUELLE POMPE ET MESURER  
DISTANCE PISCINE

le 0690.

dispo le 10/12 jusqu'à 10h - 12/12 a partir de 15h 16h

veut couler le 16/12 ou le 18 ou le 19 - idéalement le 18

## ### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE 0690636562

## ### Les Camions

Toupies

6x4

6x2

8x4

8x2

## Pompes

46ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

## ### Photos et Commentaires

Coulage radié PISCINE, plus une petite fondation si il reste du béton

Prévoir blocage de l'impasse vu avec Client sur place ils s'organise avec les VOISIN

prévoir des bâches de protection pour la voirie. Retour Bac, plein pour la Pompe

Vu avec Client de prévoir une brouette pour le lavage de la goulotte

Client au courant qu'il reste à peu près 800 l dans la pompe à la fin du coulage quand il aspire les balles

Ceci est une estimation, il doit commander un peu plus que ce qu'il avait prévu dans le radier pour qu'il ne manque pas de béton

Environ 4-4,5m3

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

